

## Revizie sistem avertizare efracție incendiu, control acces

I.D.: 78185445

---

Data publicarii	30.01.23	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 5.500,00 RON - 5.500,00 RON

---

Descriere: Revizie sistem avertizare efracție Verificarea sistemului Verificarea sistemului presupune parcurgerea următoarelor etape obligatorii: -Examinare aspect general -verificare computerizata a sistemului -verificare istoric de evenimente si a mesajelor de stare - verificare ora sistem -verificarea functionare pe acumulatorul de back-up -verificare functionare tastaturi -verificare functionare detectoare -verificare elemente de semnalizare atac -verificare acumulatori si a tensiunii de incarcare -verificare transmisii digitale sau vocale -verificare functionare semnalizari optice si acustice Revizie Sistem Avertizare Incendiu - Examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defectiuni; - Verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea indicatorilor luminosi, a afisajului si a buzzer-ului intern; - Examinarea starii sursei de alimentare, incluzand sursa primara de alimentare si a bateriilor de acumulator; - Examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare - Reconectarea alimentarii si repunerea centralei in mod de lucru normal; - Pregatirea centralei pentru o deconectare alternativa de scurta durata in vederea verificarii interne a acesteia; - Deconectarea alternativa a alimentarii primare si a celei secundare a centralei; - Verificarea integritatii buclelor si a numarului de componente din sistem. - Verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecare detector - Verificarea sirenelor, hupelor si dispozitivelor auxiliare; - Ve

---