
Mentenananta sistem detectie incendiu

I.D.: 42633923

Data publicarii	10.05.19	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.680,67 RON - 1.680,67 RON

Descriere: MAI 2019 Verificarea centralei de semnalizare incendiu: - examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defecțiuni - examinarea listei de evenimente accesând memoria centralei - verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea indicatorilor luminoși a afișajului - verificarea funcționării corecte a panourilor centralelor de detectie -deconectarea alternativa a alimentării primare si a celei secundare a centralei - examinarea circuitelor imprimate ale centralei pentru a sesiza eventualele semne de supraîncalziri , întreruperi de circuite sau alte tipuri de defecțiuni -examinarea stării sursei de alimentare, incluzând sursa primară de alimentare și a bateriilor de acumulator (preventiv se vor curăța și contactele sursei de rezervă). - reconectarea alimentării și repunerea centralei în modul de lucru normal 2.Verificarea componentelor sistemului de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu va cuprinde: - verificarea integrității buclelor - verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecare detector, iar în cazul în care unul sau mai multi detectori au ajuns la pragul de prealarmă se vor curata cu aducerea lor la pragul normal - se vor verifica toate dispozitivele care compun sistemul de detecție, semnalizare si alarmare, detectoare automate (fum, temperatura), butoane manuale de alarmă la incendiu, sirene.
