
Verificare instalatie de utilizare gaze naturale

I.D.: 53381863

Data publicarii	14.01.21	Coduri CPV	50700000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.800,00 RON - 2.800,00 RON

Descriere: Verificarea tehnica periodica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale consta in urmatoarele operatiuni: • verificarea arzatoarelor si a starii imbinarilor si garniturilor de etansare aferente; • verificarea stabilitatii conductelor montate aparent pe suporturi; • verificarea etanseitatii imbinarii conductelor si armaturilor la presiunea de lucru a gazului din instalatie, cu spuma de apa cu sapun sau cu alte tehnologii de verificare a etanseitatii; • verificarea functionarii aparatelor de masurare, control, reglare si de siguranta; • verificarea functionarii echipamentului de reglare din instalatiile de utilizare; • verificarea starii rasuflatorilor si a caminelor existente; • verificarea functionarii senzorilor si electroventilelor In pret sunt cuprinse toate eventualele operatiuni de remediere a tuturor etanseitatilor
