

Servicii privind verificarea instalatiilor de impamantare- paratrasnet la primaria Municipiului Alexandria

I.D.: 23329400

Data publicarii	23.10.17	Coduri CPV	71631000-0
Termenul limita pentru depunere:	25.10.17	Pretul estimativ:	1.200,00 RON

Descriere: Scopul inspectiei este de a asigura faptul ca: dispozitivul de protectie la trasnet este realizat in conformitate cu EN 62305(I7/2011), toate elementele SPT sunt in stare buna si sunt in masura sa indeplineasca sarcinile pentru care au fost proiectate si nu sunt corodate, toate echipamentele de service sau structure instalate supa asamblarea SPT sunt incluse in acesta In conformitate cu cerintele EN 62305 si ale I7/2011, verificarea SPT se va finaliza cu Raportul de verificare ce va contine informatii cu privire la:nivelul de coroziune si masuri generale de rotectie impotriva coroziunii,starea de fixare a cablurilor si componentelor SPT, masurarea rezistenteiprizei de legare la pamant si al electrozilor de impamantare, orice abatere de la standardul EN 62305 (normativul I7/2011), rezultatele obtinute la testare. Operatorul care emite buletine PRAM trebuie sa fie atestata ANRE, conform legislatiei in vigoare. Verificare legare la pamant a retelelor de tensiune se va efectua pt. 6buc. iar verificarea instalatie de protective a constructiilor impotriva trasnetului (paratrasnet) IPT pt. 2 buc.
