

Contract servicii intretinere aparate de aer conditionat

I.D.: 12264125

Data publicarii	05.04.16	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.04.16	Pretul estimativ:	19.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: SPECIFICATII TEHNICE privind întretinerea/service-ul aparatelor de aer conditionat din dotarea imobilelor DIPI. I.SITUATIE APARATE AER CONDITIONAT 1.Bucuresti: 221 buc(220 buc si 1 chiller Midea).2.Soseaua Codlea Dumbravita km 2+500,comuna Dumbravita,judetul Brasov:5 buc(4 bucati si 1 sistem climatizare Pegassus).TOTAL:226 buc. II.Capacitate si marci aparate aer conditionat:- Aparatele de aer conditionat au capacitati de 9000 BTU, respectiv 12.000 BTU.- Marcile aparatelor de aer conditionat sunt urmatoarele: Platinium, Nordstar, Rolls-Sch-07BGW, Haier, Stahlherz, Gre KFR GW, In clima, Daikin, Funai, Tojo, Whirlpool, Fujitzu,Henson,Aux, Apollo TVL, Dox, Myoto, Lorenz, Snail si Midea (Chiller).III.Cerinte obligatorii:Executantul va asigura urmatoarele servicii:1. Dispecerat permanent 24 de ore din 24 la sediul executantului, accesibil pentru beneficiar la telefoanele.....(se vor mentiona de executant).2. Interventii operative prin personal de specialitate aflat la sediul executantului, în cazul opririi sau functionarii defectuoase ale aparatelor de aer conditionat, dupa cum urmeaza:-în maxim 120 minute de la sesizare, în cazul în care un aparat de aer conditionat s-a oprit, în intervalul 8.00-16.00;-în maxim 24 ore de la sesizare, pentru alte situatii reclamate.3.Lucrari de repunere în functiune a instalatiilor zilnic între orele 08.00-20.00.4.Inspectarea periodica de specialitate a instalatiilor de aer conditionat presupune efectuarea reviziei tehnice curente la începutul perioadei calde, dupa grafice stabilite de executant si agreeate de beneficiar.În cadrul reviziilor tehnice curente de la începutul perioadei calde se vor executa cel puțin urmatoarele operatii:-Curatirea unitatilor exterioare si interioare;-Curatirea filtrelor situate în unitatile interioare;-Curatirea instalatiei de evacuare a condensului si a circuitelor frigorifice;-Verificarea parametrilor tehnici ai instalatiei (amperaj instalatie, cantitate de freon,etc.);-Completarea cu agent de racire (freon), dupa caz, în limita a 50 kg pentru toate aparatele de aer conditionat (în cazul în care se va depasi cantitatea de 50 kg de agent de racire pentru revizia celor 224 aparate de aer conditionat, a sistemului de climatizare marca Pegassus si a chillerului marca Midea se va factura separat pe baza unei comenzi ferme din partea beneficiarului);-Înlocuirea unor piese marunte (deteriorate sau avariate) de tip: condensator, conductor de alimentare cu energie electrica, capete fittinguri, garnituri, etc.;-Întocmirea notelor de constatare pentru reparatii si avizarea beneficiarului pentru emiterea de comenzi;-Întocmirea proceselor-verbale de revizie.
