
Reabilitare conducte metalice transport produse petroliere, prin metode fara demontare si/sau inlocuire, aplicate la exteriorul acestora.

I.D.: 18011611

Data publicarii	28.02.17	Coduri CPV	45231113
-----------------	----------	------------	----------

Termenul limita pentru depunere: 24.03.17

Descriere: Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale - Unitatea Teritoriala 140, oras Patarlagele, jud. Buzau urmeaza a efectua lucrari de intretinere/reparatii curente la conducte tehnologice pentru transportul produselor petroliere, pe portiunile constatate defecte prin expertiza tehnica de calitate efectuata in anul 2016. Portiunile de conducte cu defecte sunt cele vizibile, din caminele de vane si/sau dintre peretii rezervoarelor si carcasa acestora (rezervoarele de depozitare sunt montate subteran, in cuva de protectie. Distanta dintre peretele rezervoarelor si cuva este de cca. 2 m). Conductele sunt metalice - OLT 45 -, cu diametrul de 219,10 mm si lungimea totala de 23 m. Presiunea maxima de operare este de 8 bar. Grosimea cea mai mica a peretelui conductelor, determinata la expertiza, este de 4,02 mm (in total sunt doar 3 determinari cu valori sub 5 mm, din cca. 7000 de determinari de grosime perete). Conform expertizei, defectele constau in corozione pronuntata de tip lipsa de material si pittinguri.
