

## **Revizie generator cu functionare automata IVECO GP125 A-S cu inlocuirea consumabilelor.**

I.D.: 22969458

---

Data publicarii	06.10.17	Coduri CPV	50532300-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	12.10.17	Pretul estimativ:	0,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	----------

---

Descriere: CNPPMSU realizeaza un studiu de piata in vederea achizitionarii serviciului de revizie generator cu functionare automata IVECO GP125 A-S; Caracteristici generator: IVECO, (sincron 3 faze, 130 KVA, 230/400V, 50 Hz, 188A, Diesel, 114 KW, 5861 cm3), motor tip NEF67SM1, A001, seria 0338825 din anul 2006. Se vor inlocui consumabilele: filtru ulei, filtru motorina, filtru aer - acestea vor fi de origine; inlocuire ulei motor in 4 timpi - estimativ 12 litri; verificare circuit racire si completare cu antigel; verificare instalatie ungere; verificare instalatie alimentare si distributie a combustibilului; verificare functionare generator prin probe; verificare legaturi electrice; verificare si resetare modul automatizare de catre specialist in automatizari; Costurile privind deplasarea si manopera vor fi incluse in pret. Efectuare si receptie revizie tehnica maxim 24.10.2017.

---