

## **Analize emisii de mercur total din gazele de ardere, SE Craiova II, cod CPV 71610000-7**

I.D.: 48598009

Documente participare:

- CAIET DE SARCINI 11441 ANALIZE EMISII MERCUR TOTAL 2020.pdf

---

Data publicarii	03.08.20	Coduri CPV	71610000-7
Termenul limita pentru depunere:	06.08.20	Pretul estimativ:	1.460,00 RON - 1.460,00 RON

---

Descriere: Conform Caiet sarcini nr. 11441/22.07.2020+anexa. Termen de prestare : 30 zile calendaristice se la comanda ferma si predarea frontului de lucru de catre beneficiar  
Durata contractului/comenzii : pana la 31.12.2020. Termen de garantie : In conformitate cu caietul de sarcini. Se va prezenta acreditarea RENAR a laboratorului care efectueaza determinarile, conform SR EN /CEI 17025/2005. Specificatii tehnice minimale: Pentru determinarea emisiilor de mercur total din gazele de ardere se va face o singura măsurătoare într-un singur punct (de la instalatia de ardere a Sucursalei Electrocentrale Craiova II). Serviciul constă în prelevarea probelor precum și efectuarea analizelor de laborator. Transportul, prelevarea precum și prelucrarea probelor intră în sarcina prestatorului. Sucursala Electrocentrale Craiova II funcționează cu 2 cazane de abur de 525t/h, cu emisie de gaze de ardere pe canale separate, cu o instalație de desulfurare comuna pentru ambele blocuri energetice. Gazele de ardere sunt evacuate printr-un singur cos de dispersie aferent instalatiei de desulfurare, acesta reprezentand si locatia punctului de emisie a gazelor de ardere in atmosfera. Locul din instalație unde se pot realiza aceste determinări, se află pe coșul instalației de desulfurare la cota 105 m, cu acces pe scări și platforme metalice. Coșul are diametrul de 7,6 m, debitul gazelor umede fiind de aproximativ 1,9 mil. m<sup>3</sup>/h, iar locul unde se va face determinarea va fi stabilit de beneficiar de comun acord cu prestatorul serviciului. Cazanele de abur folosesc drept combustibil lignitul(94%) cu suport de gaze naturale(6%). Deoarece determinarile de mercur in gazele de ardere se vor efectua numai cu conditia ca ambele blocuri energetice sa fie in functiune, stabilirea perioadei pentru prestarea serviciului se va face de comuna cord cu beneficiarul in functie de perioadele de functionare a blocurilor energetice. LOC PRESTARE: Sucursala Electrocentrale Sucursala Electrocentrale Craiova II cu sediul in localitatea Craiova, strada BARIERA VALCII nr. 195, judetul Dolj, COD 200716