
Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate la incendiu

I.D.: 95526703

Data
publicarii 02.04.24

Coduri CPV 50610000-4

Pretul
estimativ: 37.200,00 RON - 37.200,00 RON

Descriere: Cantitatea reprezinta nr de luni pentru care s-a estimat contractul Echipamentul de control si semnalizare trebuie sa asigure interpretarea semnalelor primite de la detectoare , pentru indentificarea zonei de unde s-a transmis orice fel de semnal sau avertizarilor gresite si pentru initierea actiunilor necesare ; Facem precizarea ca la nivelul unitatii noastre sunt inregistrate un numar de 3 centrale de avertizare astfel : - 1 centrala Tip ARITECH FP 1501 - la nivelul mansardei - de detectori de fum - 21 detectoare . - 1 centrala tip BOSH FPA 500 - la parterul unitatii cu 10 detectori analog optic de fum si temperatura , 143 de detectori de fum si 2 detectoare de gaz metan si apelator telefonic vocal pe minim 6 numere de telefon . Pusa in functiune in anul 2012 - 1 centrala tip General Electric 2XF - in cadrul centrului TSA prevazuta cu 50 de senzori de detectie , 2 detectoare de gaz, 1 trapa de desfumare la nivelul podului si 2 trape de desfumare la parterul unitatii . Contractul de prestari servicii se incheie pana la data de 31.12.2024 si se va prelungi prin act aditional pentru o perioada de 4 luni in limita BVC aprobat pentru anul 2025
