
Reparat Chiller Maxa HWA-AS/D 151

I.D.: 48496721

Data publicarii	29.07.20	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 480,00 RON - 480,00 RON

Descriere: Deplasare tur - retur (80 km) - Remediat fisura instalatie - Incarcat instalatie cu agent frigorific - Inlocuit senzor presiune refulare - Verificat presiunile de functionare - Setat parametri de functionare - Efectuat proba
