

## **MODIFICARE TABLOU ELECTRIC GENERAL CORP E IN VEDEREA ALIMENTARII DE NOI CONSUMATORI**

I.D.: 81688694

---

Data publicarii	03.05.23	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	22.717,38 RON - 22.717,38 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: MODIFICARE TABLOU ELECTRIC GENERAL CORP E IN VEDEREA ALIMENTARII DE NOI CONSUMATORI I. Lucrari de executie Tabloul electri ce se doreste a fi montat trebuie sa aiba un grad de protectie de minim IP20, echipat cu urmatoarele: - intrare intrerupator tripolar 630A Ir 1 capacitate de rupere 36 kA ; - plecare consumatori diversi - intrerupator tripolar 630A Ir 0.9 capacitate de rupere 36kA - plecare maxim 3 kW - 2p 16A min 6 kA - 2 bc - spatiu rezerva minim 40% - legaturi la PE - legaturi de pe sistemul de bare existent min 3x300+1x150+1x150 mmp in limita a 10 ml. CLAUZE SSM - Prestatorul de servicii este în totalitate răspunzător de aplicarea Legii 319/2006 și H.G. 1425/2006 actualizate; Responsabilitatea organizării și conducerii lucrărilor precizate în comandă revine în totalitate prestatorului; Responsabilitatea comunicării, cercetării și înregistrării evenimentelor/accidentelor este numai de competența prestatorului; Nu se admit la lucru lucrătorii externi neinstruiți în cadrul USV; Echipamentul individual de protecție necesar este distribuit de către prestator.

---