

Conditionare apa si control regim chimic Centarala Termica

I.D.: 69579017

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 27.05.22 | Coduri CPV | 71356200-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 5.800,00 RON - 5.800,00 RON

Descriere: SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI DE CONDIȚIONARE A REGIMULUI CHIMIC AL CENTRALEI TERMICE DIN INCINTA PENITENCIARULUI BUCUREȘTI-RAHOVA Prestatorul serviciului care face obiectul achiziției se obligă să execute: - serviciul de conditionare a apei de alimentare cazan abur ICI CALDAE-3t/h, IVAR-5t/h (din cadrul centralei termice a achizitorului); - serviciul de conditionare a apei de alimentare a cazanelor, pe care prestatorul se obligă să-l efectueze, presupune următoarele: a) asigurarea produselor chimice necesare tratarea apei, respectiv: - pentru mentinerea pH - apa amoniacala-daca este cazul; - pentru mentinerea excesului defosfat - fosfat trisodic; - pentru scoaterea oxigenului si CO2 din apa - sulfat de sodiu; b) efectuarea saptamanala (de 4 ori pe luna) a următoarelor analize cu materialele prestatorului: duritate, alcalinitate, conductivitate, oxigen, exces fosfat, exces sulfit, fier, pH; c) activitatea de conditionare a apei de adaos si analizele specificate la pct. b) se va efectua cu personal tehnic RLS inginer chimist si laborant-operator autorizat ISCIR; d) in scopul functionări optime a cazanelor din centrala termică, prestatorul trebuie să asigure prin serviciul de conditionare a apei de alimentare, următoarele: i. impiedicarea coroziunii, prin: - mentinerea cotinutului de oxigen dizolvat in apa de alimentare la limitele impuse prin degazarea termică si chimică; asigurarea unui pH de protectie; i.i. evitarea aparitiei depunerilor
