
- MENTENANTA HIDRANTI INTERIORI

I.D.: 89188813

Data publicarii 10.11.23

Coduri CPV

50413200-5

Pretul estimativ: 280,00 RON - 280,00 RON

Descriere: Verificare hidranți interiori/exteriori: Mentenanta rețelei de apă pentru incendiu hidranți interiori și exteriori Hidranții de incendiu interiori și exteriori se mențin permanent în stare de funcționare; în acest sens, se verifică periodic: • verificarea presiunii/debitului; • modul de manevrare al robinetelor, urmărindu-se ca deschiderea/închiderea, să se realizeze cu efort minim și complet; • starea furtunurilor din punct de vedere calitativ, astfel încât acestea să poată fi utilizate la presiunile și debitele de utilizare; • verificarea tevelor de refulare a apei; • accesul către hidranții de incendiu interiori/exteriori; • starea tehnică a cutiilor de protecție; înlocuindu-se elementele deteriorate din diferite cauze/motive; • starea de etanșare a elementelor de protecție (garnituri etc.); Verificarea furtunului derulat complet, sub presiune • furtunul să nu fie corodat, să nu existe scurgeri, deformări, distrugerii sau crapături; • dispozitivele de fixare să solide și nedeteriorate; • debitul de apă să fie continuu și suficient; • sistemul de derulare să funcționeze ușor; • teava de refulare să funcționeze corespunzător. Fișa de lucrări • verificare vizuală generală • verificare parametri de funcționare pompe • verificare grad de coroziune • verificare/manevre vane și robineti • verificare racorduri • verificare suportii de fixare componente • verificare rezerva de apă și nivel • verificare vas de expansiune • verificare aparatelor de măsură și control • verifi
