
Reparatie racitor cu puterea de 250 kW apa-ulei de la transformatoarele bloc 216MVA din CHE PORTILE DE FIER I - 1 buc

I.D.: 45554317

Documente participare:

- CS reparatie racitor.pdf
- Formulare - .doc
- Draft contract.doc
- FisaDate_DF1081786.pdf
- DUAE_CERERE_63237.xml

Data publicarii	13.04.20	Coduri CPV	50532200-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.05.20	Pretul estimativ:	25.265,00 RON - 25.265,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Obiectul lucrării de mentenanță corectiva il constituie reparatia unui răcitor cu puterea de 250kW apa-ulei de la transformatoarele bloc 216 MVA CHE PORTILE DE FIER I. Scopul lucrării de mentenanța corectiva il constituie readucerea racitorului apa-ulei tip OWK-250 la parametrii nominali de functionare prin inlocuirea fascicolelor tubulare de tevi (46 tevi) . Obiectul caietului de sarcini este enunțarea cerințelor entitatii contractante. Termenul limita pana la care operatorii economici pot transmite in SICAP solicitari de clarificari este cel tarziu in a 15 a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Termenul limita la care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare / informatiilor suplimentare este: cel tarziu in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
