

## Servicii de verificare instalație electrică PRAM DRI

I.D.: 59799950

Documente participare:

- Solicitare Servicii verificari PRAM site-uri.pdf

Data publicarii	11.08.21	Coduri CPV	71314000-2
Termenul limita pentru depunere:	16.08.21	Pretul estimativ:	1.500,00 RON - 1.500,00 RON

Descriere: Locația fiecărui amplasament: 1 FMS Iași sat Hadâmbu, com. Mironeasa, jud. Iași. 2 FMS Suceava sat. Ipotești, com. Ipotești, jud. Suceava. 3 FMS Bacău sat Botești, com. Ungureni, jud. Bacău. 4 FMS Galați sat. Odaia Manolache, com. Vânători, jud. Galați. 5 FMS Tulcea sat. Victoria, comuna Nufăru, jud. Tulcea. 6 TMS Vrancea CUP RA Focșani, stația de pompare, șos. Focșani Suraia, jud. Vrancea. 7 TMS Neamț str. Aleea Tineretului, nr. 16, Piatra Neamț, jud. Neamț. 8 TMS Botoșani SCDO Stațiunea de cercetare dezvoltare pentru creșterea ovinelor, sat. Popăuți, com. Răchiți, jud. Botoșani. • verificarea prizelor de împământare și a paratrăsnetelor; • verificarea continuității nulului de protecție; • continuitatea de la prizele de lucru la tablou și de la tablou la priza de împământare; • verificarea și măsurarea să fie executate în conformitate cu legislația în vigoare privind normele de sănătate și securitate în muncă în instalațiile electrice - standarde și norme de referință (STAS 12604/4 - 89, STAS 12604/5 90, STAS 2612/87, STAS 8275/87, PE 116 etc.); • aparatura de testare folosită să fie conformă cu legislația în vigoare - testate metrologic; Firma care efectuează verificarea instalației electrice - verificări PRAM trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: • să fie autorizat să efectueze acest gen de operații - în acest sens, va prezenta copie după autorizația ANRE că are dreptul să emită buletine PRAM; • să dispună de personal autorizat conform legislației în vigoare; • să livreze la sfârșitul perioadei pentru prestarea serviciilor, buletin de verificare individual pentru fiecare priză în parte. • să comunice în scris deficiențele constatate și măsurile de remediere. Buletinul de verificare PRAM va cuprinde: • condițiile de măsurare; • tipul aparatului folosit la măsurătoare; • numele executantului și locul măsurării; • și va avea atașat copie după certificatul metrologic al aparatului folosit la măsurare. Verificările se vor face după un program stabilit împreună cu personalul Serviciului Monitorizare Spectru din cadrul ANCOM DR Iași.