

Achizitie serviciu de verificare tehnica cazan apa calda si supape de siguranta conf. ADV1446199

I.D.: 103750742

Data publicarii	03.10.24	Coduri CPV	71630000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.400,00 RON - 1.400,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Pachet verificare tehnica in utilizare centrala termica pentru: cazan apa calda, combustibil gaz natural (2 bc); verificare/ reglare supape de siguranta cu arc (5bc x ss <=1 1/4") , dupa cum urmeaza: 1. golire apa din cazan/ cazane apa calda si din instalatia de incalzire din centrala termica 2. de/ montarea supapelor de siguranta cu arc din centrala termica a detinatorului/utilizatorului 3. curatare, revizie si verificare/ reglare la deschidere/ inchidere supape de siguranta cu respectarea abaterilor maxime mentionate in PT ISCIR C7-2010 4. umplere cu apa a instalatiei de incalzire din centrala termica a detinatorului si aerisirea conductelor si a pompelor de circulatie 5. proba de presiune hidraulica la presiunea de lucru a instalatiei, in prezenta personalului de deservire a instalatiei-fochist sau alt reprezentant al detinatorului (nu se admit neetanseitati, preligeri, surgeri, pierderi de fluid) 6. intocmire buletine de verificare/ reglare si declaratie de conformitate pt. lucrarile efectuate pt fiecare supapa de siguranta, conf PT C7-2010 7. VTU (verificare tehnica in utilizare, conf PT ISCIR A1-2010) pt cazan apa calda/ CT murala, combustibil solid, lichid sau gazos cu P<= 400 kW si intocmire raport de verificari, incercari si probe pt fiecare cazan apa calda, conf PT ISCIR A1-2010
