

## **Servicii de revizii/intretinere/reparatii PRAM- uri -Banca Nationala a Romaniei- Agentia Brasov**

I.D.: 12187473

---

Data publicarii	31.03.16	Coduri CPV	50532400-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	11.04.16	Pretul estimativ:	1.200,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: Descriere contract: Serviciile ce vor fi prestate I. masurarea rezistentelor de dispersie a prizelor de pamant si a rezistivitatii solului; II. verificarea continuitatii legaturilor de ramificatie la instalatia de legare de pamant, avandu-se in vedere urmatoarele echipamente/puncte de masura: a)Tablourile generale de distributie; b)Grupuri electrogene, UPS-uri; c)Tablourile secundare (auxiliare) de distributie; d)Utilajele de actionare de la centralele termice/hidrofoare/ventilatie; e)Utilajele de actionare de la lifturi; f)Utilajele de actionare de la atelierele de intretinere/reparatii/procesare; g)Utilaje/echipamente electrice de la bucatarii; h)Stalpi, console, pitici de iluminat ,alte corpuri de iluminat exterior; i)Instalatii de paratrasnet. III. strangerea suruburilor si/sau a ecliselor pe traseele instalatiei de legare la centura de impamantare pentru a elimina contactele imperfecte, daca este necesar; IV. eliberarea buletinelor de verificare PRAM pentru prizele de pamant si pentru continuitatea legaturilor echipamentelor/utilajelor la centura de impamantare, buletine ce vor fi insotite de copia dupa atestatul emis de catre ANRE, in termen, (atestat tip A1 sau alt atestat ce permite efectuarea unor astfel de masuratori, conform legislatiei in vigoare) ; V. etichetarea punctelor de masura verificate; VI. prezentarea de rapoarte finale de constatare/finalizare a lucrarilor pentru fiecare sistem de impamantare in parte, cu specificarea asigurarii continuitatii electrice la instalatia de impamantare si eventualele remedieri efectuate,neconformitati depistate,reparatii viitoare necesare si/sau alte recomandari (dupa caz).

---