

## Servicii de revizii, verificare și actualizare a documentației specifice instalațiilor de gaze naturale

I.D.: 87407141

Documente participare:

- Caiet de sarcini revizii Gaze.pdf

---

Data publicarii	28.09.23	Coduri CPV	71356100-9
Termenul limita pentru depunere:	05.10.23	Pretul estimativ:	32.800,00 RON - 32.800,00 RON

---

Descriere: Servicii de revizii, verificare și actualizare a documentației specifice instalațiilor de gaze naturale: - efectuarea probei de presiune pentru rezistență și etanșeitate; - pentru probele de presiune se întocmește proces verbal de recepție tehnică; - verificarea arzătoarelor, a stării îmbinărilor și garniturilor de etanșare aferente; - verificarea stabilității conductelor montate aparent pe suport; - verificarea etanșeității îmbinării conductelor și armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalație; - verificarea funcționării aparatelor de măsurare, control, reglare și de siguranță; - demontarea/ debransarea aparatelor consumatoare de combustibil gazoși fără aprobare legală și a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aferente, dacă este cazul; - verificarea funcționării echipamentului de reglare din instalațiile de utilizare; - verificarea stării răsuflătorilor și a căminelor existente; - verificarea stării construcțiilor care adăpostesc stațiile și posturi de reglare sau reglare măsurare; - verificarea documentelor, prezentate de client, care să ateste efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși de către operatori economici autorizați de Inspekția de Stat Control Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat; - verificarea tehnică a instalației comune de utilizare a gazelor naturale care deservește mai mulți clienți finali, cuprinsă între stația sau postul de reglare și sistemele/ mijloacele de măsurare a gazelor naturale; - verificarea faptului că racordul flexibil montat în instalația de utilizare este în termen de valabilitate, având în vedere durata normală de utilizare specificată în prescripțiile tehnice ale producătorului; - verificarea faptului că detectorul/ detectoarele automat/ automate de gaze montat/ montate la locul de consum este/ sunt în termen de valabilitate, având în vedere durata normală de utilizare specificată în prescripțiile tehnice ale producătorului; - verificarea existenței instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale întocmite conform prevederilor. Nu face obiectul caietului de sarcini verificarea tehnică a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși. De precizat este faptul că lista verificărilor nu este limitativă și se va completa, după caz, cu toate probele și verificările necesare și reglementate pentru exploatarea în siguranță a instalațiilor de utilizare aparținând autorității contractante. Detaliile instalațiilor și adresele structurilor Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sunt prezentate în Anexa 1 de la Caietul de Sarcini. Persoana de contact din partea beneficiarului este Cms. Șef Hogiu Nicolae Ovidiu, tel. 0722.383.074.

---