

## Contracte având ca obiect achiziția de servicii de întreținere și reparație a sistemelor de securitate (antiefracție, antiincendiu și supraveghere video).

I.D.: 57022953

Data publicarii	18.05.21	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	21.05.21	Pretul estimativ:	30.784,00 RON - 30.784,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Achiziția este împărțită în 2 loturi, astfel: ● Lotul 1 : o Centrală Securiton SecuriFire 2000, situată la sediul DR Timiș din Timișoara, strada Horia, nr. 24 (în garanție 36 de luni din 23.09.2019) o centrală Paradox DigiPlex DGP-48, situată la sediul DRT din Timișoara, strada Horia, nr. 24, jud Timiș; o centrală DSC Power 864, situată la sediul DRT din Timișoara, strada Horia, nr. 32, jud Timiș o centrală Bentel J 424, situată la sediul DRT din Timișoara, strada Horia, nr. 32, jud Timiș o centrală Paradox Esprit 636, situată la sediul OJ Arad din Arad, B-dul Revoluției, nr.1, bl.H, ap.7, jud Arad o centrală Bentel J 408 Fireclass, situată la sediul OJ CS din Reșița, str. 24 Ianuarie, nr. 16, jud Caraș Severin o centrală Premier 816, situată la sediul OJ Caraș Severin din Reșița, str. 24 Ianuarie, nr. 16, jud Caraș Severin o centrală Spyder producător Panda Cluj, prevăzută cititor IButton pentru armare/dezarmare, situată la sediul OJ Bihor, din Oradea, str. Grigore Ureche, nr.12, jud. Bihor • Lotul 2 : o centrală ROEL Cerber C52, situată la sediul OJ Hunedoara din Deva, str. Brîndușei, nr. 1C, jud Hunedoara o centrală DSC PC 1832 NK, situată la sediul OJ Mehedinți din Dr. Tr. Severin, str. Soveja, nr. 59A, jud Mehedinți o centrala Paradox Esprit 738+, situată la sediul OJ Mehedinți din Dr. Tr. Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 13, bl. 5, sc. 1, et. 8, ap. 31, jud. Mehedinți o centrală DSC PC 1616, situată la sediul OJ Dolj din Craiova, str. Buziaș, nr. 53, jud Dolj o centrală ROEL Cerber C52, situată la sediul OJ Gorj din Tg. Jiu, str. Republicii, bl. 30, sc. 1, et. 8, ap. 30, jud Gorj o centrală DSC PC 1832, situată la sediul OJ Olt, din Slatina, str. Caloianca, nr. 40, jud. Olt Componența sistemelor de alarmă este descrisă în anexa nr. 1 la prezenta solicitare de oferte. Ofertantul poate depune oferta de preț pentru unul sau mai multe loturi. DETALIEREA METODOLOGIEI DE LUCRU(PRODUSE SI SERVICII SOLICITATE) Pentru sistemele de securitate descrise mai sus, trebuie efectuate: 1. revizii generale periodice semestriale 2. reparații accidentale (la solicitarea beneficiarului) 1. REVIZIA GENERALĂ PERIODICĂ SEMESTRIALĂ În cadrul unei revizii se vor realiza următoarele operații, fără a se limita la acestea: - Demontare detectori de fum, butoane de incendiu, detectori de prezență; - Curățare de praf și impurități a echipamentului demontat; - Verificare funcționare detectori de fum, detectori de prezență, tastaturi, sirene, contacte metalice și butoane incendiu; - Montarea echipamentului verificat; - Verificare continuitate circuite între centrală și elemente externe (detectori de fum, sirena, detectori prezență, tastaturi, etc); - Verificare circuite de alimentare, surse de alimentare și acumulatori; - Verificarea funcționalității echipamentelor de supraveghere video; - unde este cazul