

## **ACHIZITIE CU MONTAJ A SISTEMULUI DE STINGERE A INCENDIILOR LA SALA POLIVALENTA DIN CRAIOVA**

I.D.: 40883693

---

Data publicarii	20.12.19	Coduri CPV	35111000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	30.12.19	Pretul estimativ:	38.570,00 RON - 38.570,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: ACHIZITIE CU MONTAJ A SISTEMULUI DE STINGERE A INCENDIILOR LA SALA POLIVALENTA DIN CRAIOVA pentru urmatoarele produse: 1.Geam cutie hidrant: 5 buc; 2.Tevi de refulare : 43 buc - Cu racord tip C; 3.Furtun hidrant tip C: 43 buc - Furtun PSI tip C cu racord mobil tip C, 20 ml; 4.Robinet hidrant interior : 43 buc - Cu racord tip C; 5.Hidrant exterior suprateran: 5 buc - Hidrant suprateran retezabil DN 100, IA IIB ai 1,5 m; 6.Cheie hidrant interior : 2 buc .

ACHIZITIE CU MONTAJ A SISTEMULUI DE STINGERE A INCENDIILOR LA SALA POLIVALENTA DIN CRAIOVA, BULEVARDUL STIRBEI VODA, NR.32 SE EFECTUEAZA CONFORM CU LEGISLATIA IN VIGOARE, CU PREVEDERILE URMATOARELOR STANDARDE SI NORMATIVE: - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a II-a, instalatii de stingere a incendiilor, indicativ P118/2-2013: Art.4.19. "Teava de refulare universala trebuie sa permita urmatoarele pozitii de reglare: inchidere si jet pulverizat si/sau jet compact. Cand jetul pulverizat si jetul compact sunt conditionate, se recomanda sa se pozitioneze jetul pulverizat intre pozitia de inchidere si pozitia jetului compact"; Art.4.20."Teava de refulare universala trebuie prevazuta cu un robinet de inchidere a alimentarii cu apa. Robinetul de inchidere trebuie sa fie cu supapa sau de alt tip cu deschidere lenta. Robinetul trebuie sa se inchida prin actionarea unei roti de manevra in sens orar, iar sensul de deschidere trebuie marcat".

- Standardul European EN 671-2/2012 "Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor - Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor - sisteme echipate cu furtun - Partea a 2: hidranti interiori echipati cu furtunuri plate art.7 Marcarea: "Marcarea hidrantului interior trebuie sa contina urmatoarele informatii: a) numele furnizorului sau marcarea comerciala sau ambele; b)numarul prezentului Standard European; c)anul fabricatiei; d)presiunea maxima de lucru; e)lungimea si diametrul interior al furtunului; f)diametrul echivalent al tevii (marcat pe teava). Produsele si piesele ce urmeaza a fi achizitionate, pentru fi conforme, pe langa marcajele ce trebuie trecute in clar pe fiecare, trebuie insotite de Certificat de constanta a performantei (regulamentul produselor pentru constructii ) cu urmatoarele caracteristici: - sistem hidrant interior compus din: teava de refulare cu record fix tip C, furtun PSI tip C cu record mobil tip C, 20 ml, robinet hidrant interior cu racord fix tip C, cu marcaje si certificate de constanta a performantei; - hidrant suprateran retezabil DN 100, IA II B adancimea de ingropare 1,5 m cu marcaje si certificate de constanta a performantei.

---