

## **Lucrari de intretinere si reparare a centralei termice din cadrul sediului Primariei Chilia Veche**

I.D.: 15255251

Documente participare:

- 11-MC0001822.zip

---

Data publicarii	29.09.16	Coduri CPV	50720000-8 45259300-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere: 06.10.16

Descriere: 1. Revizie tehnica generala - cuprinde urmatoarele operatiuni, inlocuindu-se contra cost piesele defecte, daca este cazul: - curatarea cazanului si a drumurilor/ cosului de fum; - verificarea etanseitatii cazanului; - verificarea bunei functionari a automatizarii echipamentului; - verificarea si reglarea aparatelor electrice si electronice din cadrul automatizarilor; - verificarea pompei de circulatie; - verificarea functionarii boilerului; - verificarea si reglarea presostatelor; - verificarea bunei functionari a electrovanelor; - verificarea instalatiei electrice; - verificarea tirajului cosului de fum; - evaluarea capacitatii de functionare normala a fiecarui subansamblu; - verificarea supapelor de siguranta; - verificarea pernei de aer din vasul de expansiune si completarea acesteia; - instruirea si informarea personalului beneficiarului pentru buna functionare a echipamentului; - emiterea documentului (fisa de revizie si interventie) care atesta buna functionare a centralei si avizarea raportului VTP de catre ISCIR, daca se impune acest aviz. 2. Reparatii curente. Pentru aducerea centralei si a instalatiei aferente la un nivel tehnic corespunzator indeplinirii conditiilor ( VTP/ AF/ PIF) de autorizare ISCIR, cu inlocuirea contra cost a pieselor defecte, daca este cazul. Piese de schimb si materialele necesare a fi inlocuite vor fi incluse in devizul lucrarii. Piese de schimb si materialele utilizate la executia reparatiilor vor fi in concordanta cu recomandarile producatorului, respectiv cu cartea de service a utilajului. Autoritatea contractanta recomanda vizitarea amplasamentului pentru a elabora o oferta reala.

---