
VERIFICARE ISCIR SI REPARARE CENTRALA TERMICA

I.D.: 40137989

Data publicarii	17.12.18	Coduri CPV	50531200-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 961,51 RON - 961,51 RON

Descriere: Servicii de intretinere echipamente de incalzire. 1. Verificare/revizie cazane de apa calda si arzatoarele ce echipeaza acestea. Verificarea dispozitivelor de siguranta. Verificarea si refacerea reglajelor la arzatoare. Verificarea etanseitatii cazanelor. Probe de buna functionare. Verificarea tehnica periodica in vederea autorizarii de functionare a centralelor termice cu putere nominala mai mica de 70kw. a) alimentarea aparatului cu combustibil, apa si energie electrica; b) verificarea etanseitatii circuitelor de combustibil gazos(daca este cazul) si de apa; c) verificarea functionarii sistemelor de reglare si de protectie; d) reglarea parametrilor de intrare in aparat; e) reverificarea functiilor de reglare si protectie la cald (in functionarea normala a aparatului); f) verificarea la cald a evacuarii gazelor de ardere, a tirajului si a etanseitatii circuitului de evacuare a gazelor de ardere; g) aducerea aparatului in functionare la parametrii nominali si efectuarea verificarii arderii; h) masurarea parametrilor de functionare si inregistrarea acestora in buletine, fise de masuratori etc. (in conformitate cu propriile proceduri) si, in mod obligatoriu, intr-un raport de verificare. k) editarea, completarea C1 pentru prima revizie, iar apoi C2 pentru reviziile ulterioare l) contrasemnarea raportului de verificare de catre utilizatorul final, care semnifica faptul ca acesta si-a asumat obligatiile privind utilizarea in continuare a aparatului numai in conditiile in care il
