

## **Servicii mentenanta instalatii semnalizare instalatii de stingere incendii**

I.D.: 76897730

---

Data publicarii	21.12.22	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	2.349,58 RON - 2.349,58 RON
-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Servicii de mentenanta privind sistemele de avertizare si alarmare la incendiu la punctele Dichiu si Zanoaga: A. VERIFICAREA SEMESTRIALA" i. Sunt analizate toate înregistrările din registrul jurnal și sunt luate toate măsurile corective necesare pentru a aduce sistemul în stare de funcționare. ii. Se va acționa prin alarme simulate (prin detectori sau declanșatori manuali de alarmă în fiecare zonă) în scopul de a testa dacă echipamentul de control și semnalizare primește și afișează semnalul corect, pornește alarma sonoră și acționează oricare altă indicație sau dispozitiv suplimentar. iii. Sunt verificate funcțiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentelor de control și semnalizare; iv. Sunt verificate funcțiile de reținere sau eliberare ale ușilor din cadrul sistemului; v. Acolo unde este permis, acționarea liniei de comunicare către brigada de pompieri sau dispeceratul de monitorizare; VI. Sunt efectuate toate testele și verificările specifice și indicate de producător, furnizor sau instalator; vii. Sunt analizate orice modificări structurale sau de destinație care pot afecta cerințele privind amplasarea detectoarelor, declanșatoarelor manuale și sirenelor de alarmare. B. VERIFICAREA ANUALĂ i. Au fost efectuate rutinele de verificare zilnice, lunare, trimestriale, de către un angajat al beneficiarului; ii. Se verifică fiecare detector privind operarea corectă în conformitate cu recomandările producătorului; iii. Capabilitatea echipamentului de control și semnali

---