
Revizie tehnica grup electrogen

I.D.: 51277857

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 02.11.20 | Coduri CPV | 50532300-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 2.035,00 RON - 2.035,00 RON

Descriere: Revizie tehnica grup electrogen tip GEBAS A 165 RWC, serie L.096 Operatii efectuate si materiale: - inlocuire filtre: ulei si de combustibil; - inlocuire ulei motor termic; - verificarea circuitului de racire - completare antigel; - verificare filtru aer (si eventual curatarea lui); - verificare sistem de alimentare si distributie a combustibilului; - reglaje si probe finale (conform Fisa de Revizie); - inspectarea generala a instalatiei cu verificarea tuturor componentelor - verificare curea ventilator,nivel lichid racire ,nivel ulei - verificarea functionarii preincalzitorului - verificare existenta apa in prefiltru combustibil - pornire agregat in manual 15 minute - verificare nivel electrolit baterie - verificare densitate lichid racier verificare imbinari metalice(strangere suruburi ,piulite si articulatii) - verificarea conductelor ,colierelor,etansietatilor - verificarea incarcarii bateriilor - se verifica displayul si se reseteaza erorile - efectuare reglaje pentru readucerea in parametrii conform cartii tehnice - remediere eventuale defectiuni - verificare alternator - verificare charger - verificare electromotor - verificare radiator - recomandare pentru inlocuirea pieselor care au grad avansat de uzura - verificare conexiuni instalatie electrica - verificare parametrii electrici,presiune ulei ,temperatura motor - diagnosticarea starii tehnice a echipamentelotr electrice,a echipamentelor de actionare,de protectie,reele. - reglaje si probe finale - manopera si transp
