



## Intretinere, verificare, reparare sistem de monitorizare si avertizare incendiu

I.D.: 46320196

Data publicarii	12.05.20	Coduri CPV	31642100-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	9.585,00 RON - 9.585,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: -starea de integritate a centralelor , detectorilor si butoanelor ; -tensiunea de alimentare a surselor (baza si rezerva) si comutarea automata a acestora ; -stare de functionare generala ; -functionarea semnalizarilor optice si acustice (de incendiu si defect) ; - functionarea semnalizarilor retransmise la distanta ; -functionarea semnalizarilor de la detectoare sau butoane manuale (se va realiza prin actionarea unui detector sau buton de alarmare de pe fiecare linie dintr-o zona) ; -functionarea detectoarelor si a butoanelor de semnalizare prin simulare de pe fiecare linie ; -sensibilitatea detectoarelor efectuata prin sondaj conform instructiunilor din cartea tehnica ; -starea marcajelor de identificare ; - functionarea globala a semnalizarilor de defect prin simulari ale tuturor conditiilor de defect specifice ; -integritatea cablurilor de semnalizare prin masurarea rezistentei de izolatie ; - eventualele material auxiliare care se vor considera ca necesar de inlocuit , vor fi cuprinse in tariful de intretinere, iar piesele centralelor, centralele si detectorii de fum, vor fi puse la dispozitie de beneficiar. -pentru piesele de schimb constatare ca defecte in timpul prestarii serviciului lunar, se va face o Nota de constatare semnata de ambele parti si se vor trece in Procesul de receptie a serviciului din luna respectiva.