



## Reparare circuit insotitor electric de incalzire tevi impulsuri, aferent sistem masura energie termi

I.D.: 101245106

Data publicarii	05.08.24	Coduri CPV	50116100-2
Pretul estimativ:	6.096,00 RON - 6.096,00 RON		

Descriere: NOTA: inlocuirea tevilor de impulsuri se va executa de beneficiar (CTE SUD)-18 ml Demontare izolatie termica de pe tevile de impulsuri, intre diafragma si traductorul de pres. differentiala din cutia cofret 1 – 12 ml Demontare cablu vechi insotitor electric de caldura de pe tevile de impulsuri, intre diafragma, oale aerisire si traductor - 16 ml Demontare aparatura din cutia cofret 1, curatare de rugina oale aerisire si cofret -1 set Vopsire tevi noi impulsuri - 12 ml Pozare cablu nou insotitor electric de caldura pe tevile de impulsuri intre diafragma, oale aerisire si traductor. Cablul va fi cu autoreglare, tip THERMON (sau echivalent), 15W/m la 10 grdC (cablul si toate materialele necesare montajului si conectarii, se asigura de prestator) - 16 ml Refacere izolatie termica (polistiren si folie AL) la interior cutie cofret 1 – 1 set Remontare aparatura in cutia cofret 1, vopsire oale aerisire si cofret-1set Refacere izolatie termica pe tevile de impulsuri intre diafragma si traductor, tip ARMAFLEX, sau alt material echivalent cu cel existent, in sistem complet de sustinere, prindere si fixare, corespunzator izometriei conductelor de impuls (izolatia termica si toate materialele necesare montajului, se asigura de prestator) – 12 ml Teste incalzire, reglaje, probe si PIF circuit incalzire tevi impulsuri Magistrala 1 RETUR – 1 set