
Lucrare prin montare cos de fum la centrala termica cu combustibil solid

I.D.: 68380759

Data publicarii	19.04.22	Coduri CPV	44192000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 12.100,00 RON - 12.100,00 RON

Descriere: Lucrare reparație prin montare coș de fum la centrala termică cu combustibil solid (lemn) a Gărzii de Intervenție nr. 2 Toplița - Înălțime minimă coș de fum = 15 ml; - Coș de fum cu certificat C.E cu interior executat din tabla inox; - Produs conform cu standardul EN 1856-1:2009; - Rezistent la temperatură minim 300 grade Celsius; - Tub interior executat din tablă de inox W1.4301 cu grosimea de minim 0.6mm sudată longitudinal, continuu, cap la cap; - Izolația dintre cele două tuburi(interior-exterior) executată din vată bazaltică caserată de densitate mare; - Învelișul exterior al coșului executat din tablă de aluminiu tip STUCCO cu grosimea de minim 0.8 mm; - Garanție minim 5 ani; - Transport și montaj inclus în prețul lucrării; -
