

## **Verificare, igienizare si constatare mod de functionare aparate AC**

I.D.: 49889680

---

Data publicarii	22.09.20	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 6.000,00 RON - 6.000,00 RON

---

Descriere: Oferta neacceptata in termen: Se va efectua 1 ( una) revizie tehnica pe parcursul a 12 luni, pe baza unui grafic stabilit de prestator si beneficiar. Durata unei revizii anuale este de maxim 14 de zile lucratoare. Ele se vor efectua in locatiile autoritatii contractante specificate in comanda. In cadrul serviciilor de reparare si intretinere a aparatelor de aer conditionat monosplit se vor executa urmatoarele operatii: - Inlocuit elemente de filtrare consumabile, filtru ultrafin de praf si filtrul de carbon activ, precum completare cu agent frigorific a circuitul de racire pentru echipamentele la care este cazul ( se va consemna in nota de raport sau de constatare ) - Verificare nivel agent frigorific - Verificare raspuns sistem electronic aparate de aer conditionat - Curatare chimica unitate interioara - Curatare chimica unitate exterioara - Verificare eficacitate sigurante de protectie - Verificarea valorii tensiunii de alimentare - Verificarea puterii absorbite - Verificarea strangerii racordurilor electrice si frigorifice - Verificarea starii contactoarelor compresorului - Verificarea presiunii de functionare pentru sectiunile de ubracire si supraincalzire - Verificarea eficacitatii rezistentelor compresorului - Curatarea aripioarelor condensatorului - Curatarea paletelor ventilatorului - Curatarea tavitei de colectare a condensului - Verificarea starii traseului frigorific - Inlocuirea bateriilor din telecomenzi Deplasarea la locatiile beneficiarului este inclusa in pretul ofertat. Firma este certifi

---