

Verificare instalatie semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu; Verificare retea hidranti

I.D.: 95852841

Data publicarii	09.04.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.392,00 RON - 1.392,00 RON

Descriere: Verificare instalatie semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu. Se vor urmari: - verificarea si revizia trimestriala astfel incat sa se asigure functionarea permanenta a instalatiei; - consumabilele (transformator, acumulator etc) se vor schimba cand este necesar, facturandu-se separat valoarea acestora); - orice modificare a echipamentelor se poate executa doar pe baza de comanda aprobata de beneficiar si se va factura lucrarea in totalitate (materiale, echipamente, manopera, recapitulatie). SC IASISTING GRUP SRL este atestata conform OMAI nr. 87/2010, pentru lucrari de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu , de catre Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti, conform Autorizatiei seria A nr. 6291/06.09.2016. Verificare instalatie de limitare si stingere a incendiilor - retea hidranti interiori - semestriala Se vor efectua: - Verificarea integrității furtunului (s-a urmărit ca furtunul să nu prezinte scurgeri, deformări, distrugerii, crăpături, pe întreaga lungime); - Verificarea stării dispozitivelor de fixare (dacă acestea sunt solide și nedeteriorate); - Măsurarea debitului de apă și a presiunii (dacă acesta este continuu și suficient); - Verificarea sistemului de derulare dacă funcționează ușor; - Verificarea funcționalității corespunzătoare a țevii de refulare; - Verificarea vizuală a existenței tuturor subansamblelor (furtun, țeavă, robinet, cheie) și
