
„Achizitionare instalatie detectare, semnalizare si avertizare incendiu -Sala Polivalenta”, in Municipiul Drobeta Turnu Severin.

I.D.: 14996489

Data publicarii	15.09.16	Coduri CPV	45343000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.09.16	Pretul estimativ:	75.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Se vor inlocui detectoarele de fum adresabile, butoanele adresabile si interfetele adresabile care trebuie sa fie compaibile cu noua centrala. Se vor verifica si repara detectoarele de fum conventionale si sirenele interne. Detectoarele conventionale si sirenele care nu pot fi reparate se vor inlocui cu noi echipamente compatibile cu centrala si interfetele adresabile. Se vor reface traseele si se vor inlocui cablurile acolo unde acestea sunt defecte, intrerupte sau nu sunt executate conform normativelor in vigoare. Se va verifica si pune in functiune sistemul de semnalizare incendiu. Se va intocmi un nou proiect conform modificarilor efectuate care va fi avizat de verificator atestat ISU. Sa fie autorizat ISU pentru proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu; Sa fie autorizat ISU pentru instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizarea, alarmare si alertare in caz de incendiu;
