

## Servicii de verificare periodica statii de pompare incendiu

I.D.: 97373533

---

Data publicarii	16.05.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 300,00 RON - 300,00 RON

---

Descriere: Mentenanta statii de pompare pentru incendiu Fisa de lucrari □verificare vizuala generala □verificare parametri de functionare pompe □verificare grad de coroziune □verificare/manevre vane si robineti □verificare racorduri □verificare suporti de fixare componente □verificare rezerva de apa si nivel □verificare vas de expansiune □verificare aparatelor de masura si control □verificare tablouri de comanda □teste de functionare □verificare metrologică AMC din instalație; □verificare avertizare optică și acustică instalație stingere; □se vor aplica marcaje cu vopsea culoare roșie sau etichete autoadezive pe elementele supuse reviziei; □completare Raport revizie instalație de stingere incendiu. □verificare rezervor de apă exterior și aparate de control și semnalizare, curățare, revopsire; □mentinerea in starea de functionare, pentru a doua sursa de alimentare cu energie electrica a statiilor de electropompe, astfel incat atunci cand este necesar, aceasta sa poata intra in functiune in mod eficient/operativ □verificarea starii tehnice a electropompelor pentru stingerea incendiilor care se afla in dotarea statiilor de pompe pentru incendiu si dupa caz, a agregatelor de actionare (electromotoare, ) astfel incat acestea sa se afle permanent in stare de functionare la parametrii de fiabilitate prestabiliti si in raport cu, conditiile/cerintele stabilite de catre proiectant □asigurarea iluminatului de siguranta in spatiile care deservesc astfel de instalatii prin verificarea instalatiilor

---