

Servicii de inspectie tehnica REVIZIE CHILLER CU ARZATOR SI VTP CHILLER CU ARZATOR CU P=4500 KW OPER

I.D.: 44868982

Data publicarii 09.12.19 Coduri CPV 71631000-0

Pretul estimativ: 37.000,00 RON - 37.000,00 RON

Descriere: REVIZIE CHILLER CU ARZATOR SI VTP CHILLER CU ARZATOR CU P=4500 KW OPERATII IN CADRUL MENTENANTEI ARZATORULUI - Verificare sursa alimentare - Verificarea functionare filtru de combustibil - Efectuarea reglajelor ansamblului in conformitate cu caracteristicile instalatiei - Verificarea electrozului de ionizare - Verificarea electrozului de aprindere - Verificarea fotocelulei - Verificare ventilator - Verificare linie de alimentare combustibil - Verificare si curatare pompa combustibil - Verificarea electrovanelor si a dispozitivelor de siguranta - Verificarea presostatelor de aer si de gaz - Verificare bloc comanda - Simulare avarii pentru testare bloc comanda - Curatare elemente in miscare si depuneri pe capul de ardere - Repunere in functiune dupa toate operatiile de mentenanta - Intocmire raport tehnic asupra lucrarii efectuate - Verificarea la rece, integritatea aparatului - Verificarea buletinelor supape siguranta - Verificare placa frontala cazan (crapaturi) - Verificare etanseitate arzator/palca frontala (vata azbest) - Verificare / ungere snur etansare placa frontala cazan - Verificare placa dorsala cazan (canal colector turbulatori) - Verificare clapeta de protectie la explozie (inspectie element de curatare) - Verificare existenta tiraj la cos fum si etanseitate evacuare gaze - Inspectia conului final de ardere si duzelor arzator - Verificarea etanseitatii traseului de gaz de la robinetele de concesie pana la arzator - conform oferta