
**"Înlocuire rețele distribuție apă și potabila și refacere
bransamente în Iași, str. Răzoarelor, tronson cuprins între
Stația de pompare CUG și intersecție cu Șos. Nicolina"**

I.D.: 70368531

Data publicarii	21.06.22	Coduri CPV	45231113-0
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Pentru realizarea lucrării se folosesc următoarele materiale: conducta refulare, PE 100RC, De = 400 mm, PN 10, L = 149 ml; conducta de distribuție, PE 100RC, De = 200 mm, PN 10, L = 200 ml; conducte de serviciu, PE 100RC, De = 110 mm, PN 10, L = 226 ml; conducte refacere bransamente, PE 100RC, De = (32-63) mm, PN 10, L = 49 ml; se vor înlocui 5 bransamente; sunt prevăzute 6 masive de ancoraj; hidrant de incendiu subteran Dn 100 mm = 1 buc.; camin de vane și golire = 3 buc.; camin apometru = 4 buc.; subtraversări prin foraj orizontal = 3 buc.
