

Servicii de revizie pentru UPS trifazic de mare capacitate (60KVA) - tip Riello MST 60

I.D.: 42900516

Data publicarii	29.05.19	Coduri CPV	50323000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.631,88 RON - 1.631,88 RON

Descriere: Servicii de revizie pentru UPS trifazic de mare capacitate (60KVA) - tip Riello MST 60. Prestarea serviciilor de revizie se va efectua la sediul Laboratorului pentru Încercări de Compatibilitate Electromagnetică și Testare a Echipamentelor Radio (LICETER) din localitatea Prejmer, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 1033D, județul Brașov. Serviciile de revizie solicitate constau în: - manopera intervențiilor ușoare și care nu presupun înlocuirea de piese; - manopera aferentă verificării UPS-lui ce include următoarele operațiuni: - măsurarea temperaturii din incintă; - măsurarea temperaturii în interiorul dulapului UPS în apropierea capacului superior; - măsurarea temperaturii în interiorul cabinetului de baterii; - verificarea spațiului în care funcționează UPS-ul; - curățarea de praf și alte depuneri a sectorului bateriilor; - verificarea componentelor electrice; - verificarea vizuală a stării fizice a ventilatoarelor de răcire; - verificarea sarcinii salvate (min. 50% din capacitatea de încărcare specificată pentru UPS); - verificarea vizuală a conexiunilor interne; - determinarea timpului de back-up al bateriilor în condițiile date; - verificarea tensiunii de ieșire pe ansamblul elementelor ce alcătuiesc bateria de acumulatori; - curățarea de praf și/sau de alte depuneri, la interior. Detalii privind prestarea serviciilor solicitate, perioada de garanție - se regasesc in documentul anexat.
