
Mentenananta sistem detectie si alarmare la incendiu

I.D.: 74655259

Data publicarii	24.10.22	Coduri CPV	50610000-4 50413200-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 400,00 RON - 400,00 RON

Descriere: Se controleaza daca sunt adecvate consumabilele imprimantelor din cadrul sistemului; - Se controleaza daca indicatoarele optice si sonore ale ECS sunt functionale, iar in cazul aparitiei unui defect acesta este inregistrat. - Se controleaza daca sunt analizate toate inregistrarile din registrul jurnal si sunt luate masurile corective necesare pentru a aduce sistemul in stare corecta de functionare; - Se actioneaza cel putin un detector sau un declansator manual de alarma in fiecare zona, pentru a teste daca echipamentul de control si semnalizare primeste si afiseaza semnalul corect, porneste alarma sonora si actioneaza oricare alta indicatie sau dispozitiv suplimentare; - Sunt verificate functiile de monitorizare a deranjamentelor echipamentului de control si semnalizare; - Sunt verificate functiile de retinere sau eliberare ale usilor si trapelor de fum din cadrul sistemului; - Acolo unde este permis, se controleaza actionarea liniei de comunicare catre brigada de pompieri sau dispeceratul de monitorizare; - Sunt efectuate toate testele si verificarile specificate de producator, furnizor sau executant; - Este analizata orice modificare structurala sau de destinatie care pot afecta cerintele privind amplasarea detectoarelor, declansatoarelor manuale de alarmare si sirenelor de alarmare
