

---

## Sisteme de alarma de incendiu

I.D.: 49338676

---

Data publicarii	01.09.20	Coduri CPV	31625200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 806,72 RON - 806,72 RON

---

Descriere: Operatiuni de verificare in cadrul mentenantei, a instalatiilor de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu (IDSAI), conform Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a — Instalatii de detectare, semnalizare și avertizare”, indicativ P118/3-2015, Pct. 5.6 - Mentenanta IDSAI. Prin „verificarea trimestrială” se controlează dacă: a) sunt analizate toate înregistrările din registrul jurnal și sunt luate măsurile corective necesare pentru a aduce sistemul în stare corect de funcționare; b) se acționează cel puțin un detector sau declanșator manual de alarmă în fiecare zonă, pentru a testa dacă echipamentul de control și semnalizare primește și afiează semnalul corect, pornește alarma sonoră și acționează oricare altă indicație sau dispozitiv suplimentare; c) sunt verificate funcțiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control și semnalizare; d) sunt verificate funcțiile de reținere sau eliberare ale ușilor din cadrul sistemului; e) acolo unde este permis, acționarea liniei de comunicare către brigada de pompieri sau dispeceratul de monitorizare; f) sunt efectuate toate testele și verificările specificate de producător, furnizor sau executant; g) este analizată orice modificare structurală sau de destinație care poate afecta cerințele privind amplasarea detectoarelor, declanșatoarelor manuale de alarmare și sirenelor de alarmare. Pretul per mentenanta este unul estimativ/generic, si cuprinde inclusiv cheltuielile de manopera.

---