

## **Sistem de climatizare pentru sediul Oficiului Judetean (O.J.) Salaj**

I.D.: 6454528

Data publicarii	20.05.15	Coduri CPV	42512000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	12.000,00 RON
-------------------	---------------

Descriere: Sistemul de climatizare trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte minimale:1.Sistem de climatizare pentru 3 camere (3 unitati exterioare si 3 unitati interioare, pe perete),cu urmatoarele caracteristici:A.INVERTOR min.18.000 BTU (se va instala in sala mare de la parter/ANEXA NR.1-S1):-Putere de racire:min.18.000 BTU/h; -Clasa de energie A;-Gama de lucru a unitatii exterioare:(de la -10°C la +43 °C);B.INVERTOR 18000 BTU (se va instala in camera tehnica de la parter/ANEXA NR.1-BIROU):-Putere de racire:18.000 BTU/h; -Clasa de energie A;-Gama de lucru a unitatii exterioare:(de la -10°C la +43 °C);C.INVERTOR 9000 BTU (se va instala in biroul 1 de la etaj/ ANEXA NR.2 -Birou dreapta):-Putere de racire 9.000 BTU/h;- Clasa de energie A;-Gama de lucru a unitatii exterioare:(de la -10°C la +43 °C); Urmatoarele caracteristici sunt comune pentru toate cele 3 INVERTOARE de la alin. A.,B., si C.: -Tip compresor: inverter;-Alimentare: monofazat, 220- 230 V ca, 50 Hz;- Regim de racire / încălzire;-Regim de functionare dezumidificare ;-Functie ECONO pentru regim economic energetic;-Protectie anticoroziva;-Controlul directiei fluxului de aer;-Agent de racire: freon ecologic R 410A;- Culoare: Alb;-Telecomanda cu baterii uzuale (R6 sau R3);-Regim de ventilatie;-Sistem de filtrare multiplu;-Regim automat de functionare;- Timer pentru programare timp de functionare;-Lungime medie conducte 5 m;2. Alimentarea echipamentelor la reseaua de alimentare cu energie electrica se va face printr-un circuit separat prevazut cu sigurante în tabloul existent.3. Amplasarea unitatilor exterioare nu se va face pe fatada spre strada.4. Tubulatura interioara si exterioara va fi montata în pat cablu PVC.5. Scurgerea de la echipamentele exterioare se va conecta la instalatia de canalizare existent. 6. Dupa montaj se vor efectua reparatiile necesare la peretii interiori si exteriori si vopsirea acestora cu vopsea lavabila de culoarea existenta a peretilor. Pentru elaborarea corecta a ofertei privind „achizitia unui Sistem de climatizare pentru sediul Oficiului Judetean (O.J.) Salaj”, orice ofertant interesat poate efectua vizita în teren la sediul Oficiului Oficiului Judetean (O.J.) Salaj, str. Caprioarei , nr. 2A , mun. Zalau, jud. Salaj, în urma unei programari telefonice la numarul de telefon 0729890835, persoana de contact Ioan Nicolae COSTEA.