

---

## Verificare instalatie de stins incendiu cu apa

I.D.: 74909766

---

Data publicarii	04.11.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.500,00 RON - 1.500,00 RON

---

Descriere: Verificare instalatie de stins incendiu cu apa, verificare hidrant interior (verificare stare generala tehnice si de conformitate a ansamblului cutie de hidrant interior, masurare presiune statica hidrant interior, testare furtun hidrant la presiunea de lucru, emitere raport in urma operatiunilor si marcare hidrant) , verificare grup pompare, verificare tablou comanda, verificare hidrant exterior (verificare stare generala tehnice si de conformitate a ansamblului, masurare presiune statica hidrant, emitere raport in urma operatiunilor si marcare hidrant) , verificare distribuitor cu robineti de manevra pentru hidranti interiori ,exteriori. Serviciile pentru verificarea hidranților se vor presta semestrial conform P118/2 din 2013 art.29.3 alin1. Lucrările sunt executate de personal verificat și autorizat de CNSIPC București. In urma operatiunilor de verificare se va intocmi un PV cu eventualele piese lipsă/neconforme sau defecte

---