

## **Intretinere, service, instalare si consultanta tehnica sistem detectie si semnalizare la incendiu**

I.D.: 89885747

---

Data publicarii	23.11.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.600,00 RON - 4.600,00 RON

---

Descriere: Intretinere, service, instalare si consultanta tehnica (mentenanta) sistem detectie si semnalizare la incendiu trimestrial In cadrul mentenantei se vor executa urmatoarele verificari : • Verificarea pozitiei echipamentelor de detectie ( sa nu fie acoperite, vopsite), • Verificare stare cablaje (sa nu fie rupte,desfactute sau atarnate) • Verificare si interpretare registru evenimente • Verificarea starilor functionale ale instalatiei. Instalatia de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu va asigura si afisa, conform standardului SR EN 54-2, urmatoarele stari de functionare : • Starea de alarma la incendiu, cand este semnalizata alarma la incendiu; • Starea de defect, cand este semnalizat un defect; • Starea de dezactivare, cand este semnalizata o stare de dezactivare; • Starea de testare, cand este semnalizata o testare a functionarii; • Starea de veghe, cand ECS (echipamentul de control si semnalizare-centrala de detectare,semnalizare si avertizare in caz de incendiu) este alimentat de o sursa de alimentare electrica conform EN54-4 in absenta semnalizarii oricarei alte stari. • Se va declansa cel putin 3 butonane manuale (altele decat la verificarea precedenta) • Se testeaza cu spray, cel putin 5 senzori de fum. Verificarea starii acumulatorilor si a tensiunilor de incarcare si descarcare Generare alarma cu sirena de exterior (10-15 secunde) Executarea micilor lucrari de corectie, retusuri. Instructaj utilizator. Consemnare registru service. Daca fiecare echipament de

---