

---

## Centrala detectie incendiu- PJCampulung

I.D.: 20437701

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 13.06.17 | Coduri CPV | 31625100-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |              |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 16.06.17 | Pretul estimativ: | 2.101,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|

---

Descriere: Centrala detectie incendiu tip Bentel FC 510 - 1 buc, inclusiv montajul acesteia, cu urmatoarele caracteristici: - centrala cu 1 bucla adresabila, destinata cladirilor administrative, suporta 250 detectori si module/bucla, o zona conventional de maxim 32 detectori, memorie 4000 evenimente, 64 de zone programabile, afisaj LCD(4x40 caractere), 16 iesiri de alarma open-colector programabile, 3 iesiri de alarma supervizare, 1 iesire de alarma neprogramabila, 1 iesire auxiliara necontrolabila de alarma,1 iesire pentru semnalizare defecte,interfata RS485 pentru interconectare cu 8 receptoare FC500/REp si pana la 8 centrale Slave, interfata RS 232 pentru programare si gestionare, consola software cu interfata grafica imbunatatita, diagnosticare sistem, sursa de alimentare in comutatie 24Vdc 220Vac. Montajul se va face la sediul Parchetului de pe langa Judecatoria Câmpulung, Campulung, str.Gheorghe Lazar nr.1, jud.Arges.

---