
REPARATIE SISTEM DE DETECTIE SI AVERTIZARE LA INCENDIU

I.D.: 66088410

Documente participare:

- Fisa tehnica.pdf

Data publicarii	11.02.22	Coduri CPV	50413200-5
Termenul limita pentru depunere:	17.02.22	Pretul estimativ:	5.000,00 RON - 5.000,00 RON

Descriere: Serviciu de reparatie prin inlocuirea centralei de detectie care este defecta (tensiunea de bucla este sub 15V, in mod normal ar trebui sa fie 24-27V). Conform constatarilor echipei de mentenanta ce s-a deplasat la sediul autoritatii contractante in vederea verificarii anuale a sistemului, in urma recuplarii acumulatorilor, sistemul a pornit, dar nu recunoaste elementele de detectie. Serviciul de reparatie include inlocuirea pieselor nefunctionale, manopera instalare si reprogramare sistem, precum si o noua revizie gratuita pentru depistarea unor eventuale alte probleme legate de elementele de detectie si semnalizare.
