
Contoare de energie termică (repetat)

I.D.: 57937605

Documente participare:

- 20210615122144_contract-model.doc
- 20210615122144_documente obligatorii.pdf
- 20210615122144_caiet de sarcini.docx

Data publicarii	15.06.21	Coduri CPV	38500000-0
Termenul limita pentru depunere:	22.06.21	Pretul estimativ:	65.000,00 MDL

Descriere: 1 Compatibilitatea cu standardul - EN 1434. 2 Principiul de măsurare a debitmetrului contorului - Ultrasonic. 3 Clasa metrologica de precizie - 2. 4 Diapazonul dinamic de măsurare a debitmetrului (Qp/Qi) minim - 100:01:00. 5 Tip material din care sunt executate elementele constructive ale contoarelor - Nesupuse coroziunii și rezistente la acțiunea eventualelor impurități aflate în agentului termic. 6 Grad de protecție a traductorului de debit, minim - IP 65. 7 Grad de protecție a senzorilor de temperatură, minim - IP 65. 8 Grad de protecție a integratorului de energie termică, minim - IP 65. 9 Tip senzori de temperatură - Pt-500.
