

Înființare rețea de distribuție gaze naturale în satele Blejești, Baci și Sericu, comuna Blejești, județul Teleorman

I.D.: 70758647

Documente participare:

- Sectiunea formulare v2.doc
 - Caiet de sarcini comuna Blejesti.pdf
 - Certificat Urbanism gaze refacut.pdf
 - Autorizatie de construire Gaze.pdf
 - Studiu Topo Plan de situatie2.pdf
 - 0_STUDIU Topo-PV receptie si memorii tehnice.pdf
 - 1_Plan de incadrare in zona.pdf
 - Studiu Topo Plan de situatie1.pdf
 - SF Parte desenata1.pdf
 - SF Parte desenata2.pdf
 - Studiu geotehnic.pdf
 - Piese scrise licitatie gaze.pdf
 - Draft contract de achizitie publica v2.doc
 - FisaDate_DF1152135.pdf
 - DUAE_CERERE_181787.xml
 - raspuns consolidat nr 1.pdf
-

Data 03.07.22 Coduri CPV 45231221-0 45231223-4 45333200-2 71322200-3 71356200-0
publicarii

Termenul 08.08.22 Pretul estimativ: 25.405.712,24 RON - 25.405.712,24 RON
limita
pentru
depunere:

Descriere: Prin documentația tehnică, pentru traseul stabilit prin tema de proiectare, Comuna Blejesti prezinta acces direct de racordare la rețeaua inteligenta de distribuție la un numar de 1.130 de gospodarii, cumulând un procent de acoperire de 89,04% din totalul de 1269 gospodarii ale comunei. S-a prevazut realizarea de bransamente noi cu dimensiunile de 20mm la rețelele proiectate de distributie (se alimenteaza numai gospodarii individuale). Lucrarile de bransament vor include urmatoarele elemente: - piesa de bransament pe conducta principala; - robinet de concesie cu cutie de protectie si tija de manevra; - conducta de bransament PEID 20mm; - imbinari si fittinguri; - cutie metalica contor gaz. Toate materialele si echipamentele vor fi capabile de functionare la o presiune de 6 bar. Antreprenorul va furniza si instala tot echipamentul. Lucrarile pentru bransamente se vor realiza numai cu acordul Beneficiarului pe baza unui program intocmit de catre acesta. De asemenea, pozitia exacta a bransamentului va fi stabilita impreuna cu Beneficiarul, în functie de situatia reala intalnita în teren si de solicitarile de bransare. Realizarea conductelor de distribuție. Traseele conductelor de distributie sunt, pe cât posibil rectilinii. Conductele de distributie de gaze naturale si racordurile subterane se monteaza pe trasee mai putin aglomerate cu instalatii subterane, tinând seama de urmatoarea ordine de preferinta: - zone verzi; - trotuare; - alei pietonale; - carosabil în cazul în care nu exista conditii de montare subterana, tronsoane ale conductelor de distributie din polietilena se pot monta suprateran în tuburi de protectie sau se intercaleaza un tronson de conducta din otel. Se evita terenurile cu nivel ridicat al apelor subterane, cele cu actiuni puternic corozive si cele cu pericol de alunecare; pentru cazuri deosebite în care nu este posibila evitarea amplasarii în terenurile mentionate se prevad masuri speciale de protectie. Reteaua de distributie gaze naturale va fi de tip ramificat ce va alimenta com. Blejesti, satele Blejesti, Baci si Sericu. Alegerea regimului de presiune la care va functiona rețeaua de distributie gaze naturale propusa, se va face dupa obtinerea avizelor, pentru a se afla amplasamentul celorlalte rețele existente si conditiile impuse de acestea in vederea respectarii distantelor de siguranta. Deoarece regimul de presiune influenteaza dimensionarea rețelei in mod direct, aceasta se va realiza dupa alegerea regimului de presiune.
