

---

## **Mentenanata trimestriala sistem detectare incendii unitati medii-GRADINITA CAPSUNA**

I.D.: 73167134

---

Data publicarii	13.09.22	Coduri CPV	50600000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.200,00 RON - 1.200,00 RON

---

Descriere: Verificarea si intretinerea sistemului de detectare, semnalizare si avertizare incendiu constau in: 1. Stare integritate sistem 2. Tensiune alimentare a surselor (baza si rezerva) 3. Stare de functionare generala 4. Functionare semnalizare optica si acustica 5. Functionare detectoare si butoane manuale 6. Degajarea spatiului in jurul detectoarelor si butoanelor 7. Functionare globala a instalatiei 8. Intretinere preventiva a centralei 9. Verificare panou repetoare (daca este cazul) 10. intocmire proces verbal de verificare echipamente; 11. completare registru de control Nota: Materialele inlocuite se vor achita separat pe baza de deviz acceptat de beneficiar.

---