
igienizare aparate de aer conditionat

I.D.: 43618188

Data publicarii	24.07.19	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.350,00 RON - 1.350,00 RON

Descriere: Igienizarea* unui echipament de climatizare consta in: 1.Curatarea evaporatorului* si a condensatorului* cu solutie degresanta; 2.Curatarea filtrelor unitatii interioare cu solutie antibacteriana; 3.Curatarea turbinei* unitatii interioare. Verificarea unui echipament de climatizare presupune: 1.Testarea echipamentului - se pune in functiune pe modurile disponibile ale acestuia si monitorizarea functionarii; 2.Verificarea etanseitatii traseului frigorific - se verifica conexiunile frigorifice dintre unitatea interioara si unitatea exterioara; 3.Verificarea functionarii compresorului si a presiunilor de lucru - se verifica cu ajutorul instrumentelor specifice de masurare a presiunilor (manometre); 4.Verificarea furtunului de condens - se verifica integritatea acestuia si capacitatea de drenare (scurgere); 5.Verificarea sistemului de prindere - se verifica fixarea echipamentului, atat a unitatii interioare, cat si a unitatii exterioare; 6.Verificarea partilor electronice si electromecanice a echipamentelor - se verifica raspunsul echipamentului la comenzile solicitate
