

Verificare tehnică periodică (VTP/2ani)-cazan putere 101-150 KW

I.D.: 78473705

Data publicarii	08.02.23	Coduri CPV	45259300-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 700,00 RON - 700,00 RON

Descriere: - Prestatorul se obligă să execute serviciile cu profesionalismul și promptitudinea cuvenită angajamentului semnat, la standardele și performanțele prevăzute de lege. -verificare condiții instalare și a modului de racordare la utilități, conform documentației tehnice a echipamentului - verificări funcționale la rece și la cald, analiză gaze arse -curățirea focarului cazanului, verificarea integrității izolației - efectuare probă etanșitate hidraulică, inspecția suprafețelor interioare a cazanului pentru depistarea eventualelor scurgeri de apă a unor fisuri și deformații -demonțare arzător și rampă de gaz în vederea curățirii și verificării reglajelor -verificarea funcționării corecte a echipamentelor electrice: termostate, presostate, pompe, sonde aparate de măsură și control, protecții cazan, detector gaze - controlul etanșității tuturor îmbinărilor atât pe circuitul gazelor de combustie cât și pe cel al gazelor de ardere -controlul arderii și, după caz, reglarea arzătorului în scopul asigurării unui proces de ardere optim -întocmire documente de admitere a funcționării, însă numai după verificare-reglarea supapelor de siguranță, verificarea prizei de pământ -activitate în conformitate cu prescripția tehnică ISCIR -PT A1 2010 -verificare (la închidere-deschidere), reparare și reglare la dispozitive de siguranță cu presiunea maximă de 10 bar și Dn maxim de 50 mm; - demontarea; -verificarea pe banc de proba-reglarea-poansonarea; -remontarea supapei de siguranță; întocmire docu
