
Verificare tehnica periodica instalatie de utilizare gaze naturale - DRDP Constanta

I.D.: 42457432

Data publicarii	11.04.19	Coduri CPV	71356100-9 71600000-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 1.022,81 RON - 1.022,81 RON

Descriere: CNAIR SA prin DRDP Constanta doreste sa achizitioneze servicii de verificare tehnica periodica instalatie de utilizare gaze naturale (presiune joasa, conducta instalatie in limita a 100 metri) de la sediul S.D.N. Tulcea. Verificarea tehnica se va efectua conform ORD. 179/1015 ANRE., respectiv: - verificare arzătoare și a stării îmbinărilor și a garniturilor de etanșare aferente; - verificarea stabilității conductelor montate aparent pe suporturi; - verificarea etanșeității îmbinării conductelor și armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalație, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanșeității; - verificarea funcționării aparatelor de măsurare, control, reglare și de siguranță; - demontare / debranșare a punctelor de consum fără aprobare legală și a conductelor de alimentare aferente; - verificarea funcționării echipamentului de reglare din instalațiile de utilizare; - verificarea stării răsuflătorilor și a căminelor existente; - verificarea racord flexibil instalație gaze; - verificare detector gaze ; -inlocuire detector de gaze; -masurarea parametrilor de functionare si inregistrarea acestora in fise de evidenta/remediere; -depunere documente de verificare la distribuitorul de gaze.
