
Intretinere sistem detectie si semnalizare incendiu

I.D.: 64936902

Data publicarii	07.01.22	Coduri CPV	50324100-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.321,00 RON - 3.321,00 RON

Descriere: VALABILITATE CONTRACT 31.03.2022 Servicii de intretinere sistem detectie si semnalizare incendiu TERMEN IN CAZ DE AVARIE 24 DE ORE MAXIM de intretinere sistem detectie si semnalizare incendiu Verificare vizuala stare fizica si grad de curatenie a placilor interne Verificare conexiunilor electrice ale liniilor de detectie, placi interne, etc. Verificare stare LED-uri si mesaje la display: defectiuni, alarme tehnice, alarme de foc, izolari detector Masuratori la acumulatori (tensiunea acestora si curentul de incarcare) Verificarea si masurarea tensiunii de alimentare de la retea Verificare vizuala a elementelor de detectie Verificare functionare sirene, efectuare teste Indicatoarele optice si sonore ale ECS sunt functionale, iar în cazul aparitiei unui defect acesta este înregistrat Sunt analizate toate înregistrările din registrul jurnal si sunt luate masurile corective necesare pentru a aduce sistemul în stare corecta de functionare Se actioneaza cel putin un detector sau declansator manual de alarma în fiecare zona, pentru a testa daca echipamentul de control si semnalizare primeste indicatie sau dispozitiv suplimentare Sunt verificate functiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control si semnalizare
