

---

## **LN4-Reabilitare Instalație avertizare incendii CHE Sugag ; LN4-Reabilitare Instalație avertizare incendii Statie Pompe Gîlceag**

I.D.: 61500321

---

Data publicarii	01.10.21	Coduri CPV	51700000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 172.308,52 RON - 172.308,52 RON

---

Descriere: Conform Caiet de Sarcini nr. 22375/26.02.2021 si Caiet de Sarcini nr. 22385/26.02.2021, serviciile solicitate constau in înlocuirea centralelor de avertizare si alarmare incendiu de la C.H.E. Sugag si respectiv de la Statie Pompe Gilceag (nefuncționale la ora actuală) de tip BENTEL J541 cu o singura centrala modernă, corespunzătoare din punct de al cerințelor legale actuale și al condițiilor de lucru (instalații și echipamente existente, condiții specifice de microclimate etc). Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari - in a 6-a zi inainte de termenul limita stabilit prin Anuntul de participare simplificat pentru depunerea ofertelor. Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de op.ec. in termenul limita enunat anterior.

---