
Verificare trimestriala sistem detecție si alarmare incendiu

I.D.: 87474934

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 26.09.23 | Coduri CPV | 50413200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 8.712,00 RON - 8.712,00 RON

Descriere: Verificare trimestriala (Noiembrie 2023, Februarie 2024, Mai 2024, August 2024) sisteme detecție si alarmare incendiu pentru urmatoarele locatii: -Cimitir Somesani Pentru a asigura functionarea corecta si continua a instalatiei, aceasta trebuie verificata si intretinuta periodic. Procedura pentru intretinerea IDSAI trebuie aplicata imediat dupa receptie, indiferent daca cladirea este ocupata sau nu. Prin verificarea trimestriala se controleaza daca: - Sunt analizate toate inregistrarile din registrul jurnal si sunt luate masurile corective necesare pentru a aduce sistemul in stare corecta de functionare; - Se actioneaza cel putin un detector sau declansator manual de alarma in fiecare zona, - Se porneste alarma sonora si se actioneaza oricare alta indicatie sau dispozitive suplimentare; - Se verifica detectoarele privind functionarea corecta in conformitate cu recomandarile producatorului (nr. total de detectoare trebuie verificat in decurs de un an); - Sunt verificate functiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control si - semnalizare; - Sunt verificate indicatoarele optice si sonore ale ECS; - Sunt examinate si masurate bateriile; - Se verifica istoricul de evenimente al ECS; Dupa verificare se va completa in Registrul de control al fiecarui sistem si se va face proces verbal de constatare in care se specifica starea fizica, eventuale probleme si starea de functionare a sistemului. Achizitia de
